

ברגרף MDI-BG עם תצוגה גרפית

◆ תאור כללי ◆

חב' מגטרון מייצרת MDI-BG - תצוגת עמודה בעלת 30 דרגות (נוריות אדומות) (BAR-GRAPH).



◆ מפרט ◆

| | |
|-------------|--|
| תחום עבודה: | 0 +100 % |
| הזנה: | 220 ±15% VAC |
| כניסה: | 4 ±20mA (או אות אנלוגי אחר) |
| תצוגה: | גרפית הכוללת 30 דרגות |
| טמפ' סביבה: | -10 ÷ +55 °C |
| זיווד: | קופסא פלסטית |
| אטימות: | IP-52 |
| מידות: | W 96 x H 48 mm x L 118 mm |
| חיבורים: | שקע תקע (12 הדקים) |
| התקנה: | ע"י מסגרת חיזוק אחורית עם שני ברגים |
| אביזרים: | ניתן לרכוש מסגרת להתקנה על קיר במידות 130 x 68 x 115 מ"מ |

◆ חיבור חשמלי ◆

חיבור חשמלי של MDI-BG מתבצע בהתאם לשרטוט החיבור:

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|------|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| + | - | | | | | | | | | 0 | ~ |
| IN | | | | | | | | | | 220V | |

◆ איתור תקלות ◆

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| א | המכשיר לא פועל כלל (אין תצוגה): | - וודא שהתקע מהודק (הנכנס "עד הסוף") - בדוק שמגיע למכשיר מתח הזנה לפי הרשום על המכשיר |
| ב | תצוגה לא נכונה: | - בדוק את ערך אות הכניסה והתאמתו לרשום על המכשיר - בכניסת זרם וודא שאכן זורם הזרם המתאים. |

MDI-BG-S-1-05

megatron electronics & controls ltd

Manufactures & Representatives for Control Equipment



מגטרון אלקטרוניקה ובקרה בע"מ

יצרנים ומפיצים של ציוד מכשור בקרה והתערה

Web site: <http://www.megatron.co.il>

תל. 04-8410704, פקס. 04-8410705, רח' מרקוני 12 ת.ד. 25205 חיפה 31251